

Mińsk Mazowiecki, dnia 29.12.2016 r.

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), oraz na podstawie badań próbek wody pobranych w dniach: 10.03.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.20.MIŃ.2016), 26.04.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.32.MIŃ.2016), 19.07.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.51.MIŃ.2016), 11.08.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.55.MIŃ.2016), 22.09.2016 (Nr protokołu HK.4102.62.MIŃ.2016), 21.11.2016 r. (Nr protokołu HK.4100.192.MIŃ.2016), **z wodociągu publicznego Sokółe:**

- SUW Sokółe – woda podawana do sieci, woda surowa
- sieć – Stanisławów ul. Szkolna 4
- sieć – Prądzewo 6
- sieć – Rządza 5

po rozpatrzeniu wyników zawartych w sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami w/w rozporządzenia

- Nr OL-LBW.6210.264-265.2016 z dn. 14.03.2016
- Nr OL-LBW.6210.453.2016 z dn. 05.05.2016
- Nr OL-LBW.6210.454.2016 z dn. 05.05.2016
- Nr OL-LBW.6210.455.2016 z dn. 13.05.2016
- Nr HKL.9051.1.03108.2016 z dn. 16.05.2016
- Nr 244 z dn. 09.05.2016
- Nr OL-LBW.6211.1613.2016 z dn. 01.08.2016
- Nr OL-LBW.6211.1612.2016 z dn. 26.07.2016
- Nr OL-LBW.6211.1855-1857.2016 z dn. 27.08.2016
- Nr OL-LBW.6210.928-929.2016 z dn. 26.09.2016
- Nr OL-LBW.6211.2893-2894.2016 z dn. 23.11.2016

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Sokółe**

### **UZASADNIENIE**

Badana woda pobrana w dniach: 10.03.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.20.MIŃ.2016), 26.04.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.32.MIŃ.2016), 19.07.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.51.MIŃ.2016), 11.08.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.55.MIŃ.2016), 22.09.2016 (Nr protokołu HK.4102.62.MIŃ.2016), 21.11.2016 r. (Nr protokołu HK.4100.192.MIŃ.2016) **spełnia wymagania** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Otrzymuje:

\* Urząd Gminy Stanisławów

\* a/a

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Mińsku Mazowieckim  
*[Podpis]*  
lek. med. Daria Boruta