Legenda
proj. sieć napowietrzna oświetlenia ulicznego

Kolizja nr 1
Występuje skrzyżowanie linii napowietrznej nN-0,4kV z proj. linią napowietrzną nN
Wysokość zawieszenia przewodu nN 0,4kV- 5,31 m
Wysokość zawieszenia przewodu OU - 7,36 m
Różnica wysokości w pionie 1,55 m. - jest zachowa bezpieczna odległość zgodnie z normą N SEP-E-003

STAROSTA MIŃSKI
DOKUMENTACJA GEODEZYJNO I KARTOGRAFICZNA
P.1412. 2015.4.911
2015 -10- 08

N

kier. Oddakowizna

Istn. linia SN-15kV
3xPAS 50

Istn. słup nr 1
ON-10,5/10/E

Istn. słup nr 2
ON-8/ZN

Istn. słup nr 3
P-8/ZN

Istn. słup nr 4
P-8/ZN

Kolizja nr 1

Proj. słup nr 20/3/5/UG
K-10,5/6/E
+ proj. oprawa oświetleniowa
+proj. odgromniki z odłącznikiem
ASA 0,5/10kA
R<10Ω

Proj. słup nr 20/3/4/UG
P-10/ZN
+ proj. oprawa oświetleniowa

Istn. linia napowietrzna nN
AsXSn 4x70mm2

Istn. stacja trafo.
Stanisławów
Kolonia 2 [05-0837]

Istn. słup nr 18
ON-10,5/10/E

Proj. słup nr 20/3/3/UG
P-10/ZN
+ proj. oprawa oświetleniowa

Istn. linia napowietrzna nN AL 4x35mm2

Proj. linia napow. oświetlenia AsXSn 2x25mm -252(262)m

Istn. słup nr 18A
P-10/ZN

Proj. słup nr 20/3/2/UG
N-10,5/6/E
+ proj. oprawa oświetleniowa

Istn. słup nr 19
RN-10/ZN

Istn. linia napowietrzna nN AL 4x35mm²
+proj. sieć napowietrzna oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm²- 141(147m)

Istn. słup nr 20
RPK-10/ZN
+ proj. oprawa oświetleniowa
+proj. SON

Istn. słup nr 20/1
P-10/ZN
+ proj. oprawa oświetleniowa

Istn. słup nr 20/2
P-10/ZN
+ proj. oprawa oświetleniowa

Istn. słup nr 20/3
RK-10/ZN
+ proj. oprawa oświetleniowa

Proj. słup nr 20/3/1/UG
N-10,5/6/E
+ proj. oprawa oświetleniowa

kier. Wólka Piecząca

kier. Stanisławów

Istn. słup nr 21
ZN-9/ZN

Sieć nN pracuje w systemie : TN-C

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wykonawca Projektu: | Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szczesiak ul. Pilsudskiego 23F m. 19, 05-300 Mińsk Mazowiecki | PROJEKTANCI: mgr inż Bartłomiej Szczesiak | UPRAWNIENIA: MAZ/0283/POOE/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | PODPIS |
| INWESTOR: | Gmina Stanisławów ul. Rynek 35, 05-300 Stanisławów | sprawdził: Kamil Chmielewski | Asystent Projektanta | |
| OBIEKT: | Plan napowietrznej linii oświetlenia ulicznego. | | | |
| TEMAT: | Projektowanie budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego m. Kraśni gm. Stanisławów | data: X-2015 | | RYS. NR 2 |
| BRANŻA: | ELEKTROENERGETYCZNA | skala: 1:1000 | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | |

Sprawdzono w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia i określonymi w nich warunkami technicznymi. Z uwzględnieniem wydania warunków technicznych odpowiada jednostka projektowa.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim id.zgl. G.6640.5273.2015
Układ współrzędnych 2000, układ wysokości Kr'86. Opracowano systemem GEO-MAP. Wydrukował(a): Norbert Solonik

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA