



1. JAKO ZWODY POZIOME WYKORZYSTAĆ POKRYCIE PŁYTAMI WARSTWOWYMI
2. ZWODY PIONOWE Z PRĘTA FeZn fi 8 mm UKŁADAĆ W RURKACH GRUBOŚCIENNYCH ODPRONYCH NA OGIEŃ O GRUBOŚCI ŚCIANKI 5 mm W WARSTWIE IZOLACYJNEJ ŚCIAN
3. ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,30 m OD ZIEMI W PUSZKACH ODGROMOWYCH W KOLORZE ELEWACJI
4. UZIOM SZTUCZNY FUNDAMENTOWY WYKONAĆ Z PŁASKOWNIKA FeZn 30x4 UKŁADANEGO W WARSTWIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ W OTULINIE BETONOWEJ GRUBOŚCI MIN. 5 cm
5. OD ZŁĄCZ KONTROLNYCH DO UZIOMÓW WYPROWADZIĆ PRZEWODY UZIEMIAJĄCE Z PŁASKOWNIKA FeZn 25x4 mm



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

Rysunek	INSTALACJA ODGROMOWA		
Obiekt	Hala sportowa z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Pustelniku		
Lokalizacja	Pustelnik, część dz. nr ewid. 5/6		
Investor	Gmina Stanisławów, ul. Rynek 32, 05 - 304 Stanisławów		
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	inż. Grzegorz Bykowski	880/BP-98 spec. instalacyjna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Aleksander Kusneruk	702/BP-93 spec. instalacyjna	
Branża	Data	Nr Rys.	
ELEKTRYCZNA	XII.2014 r.	1:100	7