



TYPY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

- A-OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA RASTROWA NT 4x18W IP20
- B-OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA RASTROWA NT 4x18W IP20 Z MODULEM AWARYJNYM 1h
- D-PLAFONIERA ZE ŚWIETŁÓWKAMI KOMPAKTOWYMI 2x18W IP 65
- E-PLAFONIERA ZE ŚWIETŁÓWKAMI KOMPAKTOWYMI 2x18W IP 65 Z MODULEM AWARYJNYM 1h
- F-OPRAWA PORCELANOWA E27 60 W
- G-NAŚWIETLACZ METALOHALOGENKOWY 50 W IP54
- WENTYLATOR OSIOWY
- AGW- APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY 123W/230V
- OPRAWA AWARYJNA LED 1,2W Z MODULEM AWARYJNYM 1h
- OPRAWA METALOHALOGENKOWA 400 W MIN.26750 lm Z KRATKĄ
- OPRAWA AWARYJNA LED 1,2W Z MODULEM AWARYJNYM 1h

- WYŁĄCZNIK P/T IP20
- PRZELĄCZNIK P/T IP20
- PRZELĄCZNIK SCHODOWY P/T IP20
- WYŁĄCZNIK P/T IP44
- PRZELĄCZNIK P/T IP44
- PRZELĄCZNIK SCHODOWY P/T IP44

WYKAZ POMIESZCZEŃ PIĘTRA

l.p.	nazwa pomieszczenia	posadzka	powierzchnia [m ²]
B/1	KOMUNIKACJA-TRYBUNY	terakota	234,32 m ²
B/2	HOL + ŁĄCZNIK	terakota	60,30 m ²
B/3	SALA LEKCYJNA	parkiet	61,95 m ²
B/4	SALA LEKCYJNA	parkiet	68,14 m ²
B/5	SALA LEKCYJNA	parkiet	68,14 m ²
B/6	KŁATKA SCHODOWA 1	terakota	18,11 m ²
B/7	KŁATKA SCHODOWA 2	terakota	18,49 m ²
B/8	SZATNIA3	terakota	15,72 m ²
B/9	PRYSZNIC	terakota	11,46 m ²
B/10	ŁAZIENKA	terakota	5,29 m ²
B/11	WC 3	terakota	2,42 m ²
B/12	SZATNIA4	terakota	17,06 m ²
B/13	PRYSZNIC	terakota	13,11 m ²
B/14	ŁAZIENKA	terakota	4,79 m ²
B/15	WC 4	terakota	2,39 m ²
RAZEM PIĘTRO			601,69 m ²
RAZEM CAŁOŚĆ			2 133,23 m ²

SYSTEM SIECI – TN–C
OCHRONA OD PORAZEŃ – SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - PIĘTRO			
Rysunek	Hala sportowa z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Pustelniku		
Obiekt	Pustelnik, część dz. nr ewid. 5/6		
Lokalizacja	Gmina Stanisławów, ul. Rynek 32, 05 - 304 Stanisławów		
Investor	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Specjalność	inż. Grzegorz Bykowski	880/BP/98 spec. instalacyjna	
PROJEKTANT	mgr inż. Aleksander Kusznerek	702/BP/93 spec. instalacyjna	
SPRAWDZAJĄCY	Data	1:100	Nr Rys.
Elektrownia	XII.2014 r.		6

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20141230130744+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20141230130744+01'00')
/CreationDate
(admin)
/Author
-mark-