

RliOŚ.2710.15.2025

Stanisławów, 01.08.2025r.

Wszyscy oferenci

Odpowiedzi na pytania oferentów

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wodomierzy DN20 o przepływie nominalnym Q3-4,0

Odp. TAK

/Kierownik Zamawiającego/

Otrzymują:

1. Wszyscy oferenci
2. a/a