

Wszyscy oferenci

Odpowiedzi na pytania oferentów

Dotyczy zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciopan – zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej

1. Proszę o podanie jaki ma być kolor okien: czy orzech obustronnie czy orzech od zewnątrz białe od wewnątrz?

Obustronnie okna mają mieć kolor orzecha.

2. Proszę o informację jaki koloru ma być parapet wewnętrzny z konglomeratu?

Ww. zapytanie nie obejmuje swoim zakresem montażu parapetów wewnętrznych. Omyłkowo nie wykreślono tej pozycji z przedmiaru.

3. Czy okna fix – szklenie w ościeżnicy, czy w dodatkowym tzw. ślepym skrzydle” (fix w fixie)?

Okna fix szklane w ościeżnicy.

4. Drzwi PCV czy mają mieć poprzeczkę poziomą i na jakiej wysokości?

Nie, drzwi PCV nie mają mieć poziomej poprzeczki.

5. Drzwi 2-skrzydłowe na pewno wejściowe / nie balkonowe i z jakim progiem – wys.6cm (jak w oknach), czy niskim aluminiowym?

Drzwi 2-skrzydłowe (180x235) to drzwi balkonowe.

UWAGA:

1. Wraz z Przedmiarem prosimy przeanalizować załączoną dokumentację projektową.
2. Drzwi zewnętrzne wejściowe o wymiarach 100×210 mają być pełne (bez przeszklenia, które jest pokazane na elewacji) stalowe, o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

/Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

1. Wszyscy oferenci
2. a/a