

Stanisławów, dnia 08.01.2018 r.

**Oferenci**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

***Dot. zaproszenia do złożenia oferty o wartości poniżej kwoty 30 000 euro na: „Konserwację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stanisławów w 2018 i 2019 roku”***

W związku z otrzymaniem od Wykonawców zapytań do postępowania pn. „Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stanisławów w 2018 i 2019 roku” Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie:

*Czy posiadają Państwo GIS?*

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

*Jakie typy uzbrojenia występują na Państwa sieci wodociągowej i jakie ilości (chodzi o hydranty, zasuwę liniowe, domowe, odpowietrzniki, zawory redukcyjne itp.)?*

Odpowiedź:

*Hydranty- 649 szt., zasuwę liniowe – 108 szt., odpowietrzniki – brak, zawory redukcyjne – 3 szt.*

Pytanie:

*Czy w skład sieci i podanej jej długości wchodzi przyłącza wodociągowe?*

Odpowiedź:

*Tak, przyłącza wodociągowe – 2809 szt., w zakres zamówienia wchodzi ewentualne awarie przyłącza do zestawu wodomierzowego.*

Pytanie:

*Kto zajmuje się gospodarką wodomierzową?*

Odpowiedź:

Zamawiający

Pytanie:

*Czy i w jakiej formie dostępna będzie dokumentacja powykonawcza?*

Odpowiedź:

*Dokumentacja powykonawcza będzie dostępna w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego.*

Pytanie:

*Czy na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej występują przepompownie, jeśli tak to ile i czy będą one wchodzić w zakres konserwacji?*

Odpowiedź:

*Sieć wodociągowa – brak.*

*Sieć kanalizacyjna – 6 szt., w zakres konserwacji będą wchodziły ewentualne bieżące awarie.*

Pytanie:

*Czy są stacje uzdatniania, jeśli tak to ile i kto je obsługuje?*

Odpowiedź:

*Na terenie gminy znajduje się 1 SUW w miejscowości Sokół, obsługiwana przez Zamawiającego.*

**WÓJT**  
  
Adam Sulewski

Pytanie:

*Ile jest ujęć wody i kto je eksploatuje?*

Odpowiedź:

*1 ujęcie wody eksploatowane przez Zamawiającego.*

Pytanie:

*Do kogo będzie należeć odtworzenie nawierzchni po awariach?*

Odpowiedź:

*Do Wykonawcy, który wygra postępowanie przetargowe.*

Pytanie:

*Kto będzie wykonywał badania wody?*

Odpowiedź:

*Zamawiający*

Pytanie:

*Co z odpadami z czyszczenia sieci kanalizacyjnej?*

Odpowiedź:

*Odpady będzie należało przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego.*

Pytanie:

*Z jakiego materiału jest wykonana sieć wodociągowa i ile ma lat (przedziały czasowe i ilościowe, materiałowe)?*

Odpowiedź:

*Początek budowy sieci – 1997 rok, całość wykonana z PVC.*

Pytanie:

*Czy w zakres konserwacji wchodzi: Stacja Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi, jaki byłby zakres usuwania awarii i konserwacji; przepompownie na kanalizacji sanitarnej czy czyszczenie wg zgłoszonych potrzeb, a co obejmowałby zakres usuwania awarii (elektryka, automatyka, pompy)?*

Odpowiedź:

*W zakres zamówienia wchodzi konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą bez SUW oraz bez oczyszczalni ścieków Centralna. Przepompownie w razie ewentualnych awarii będą wchodziły w zakres zamówienie(tj. elektryka, automatyka i pompa).*

Pytanie:

*Czy w zakres konserwacji wchodzi sprawdzanie wydajności hydrantów?*

Odpowiedź:

*Nie*

Pytanie:

*Jaka jest głębokość przepompowni?*

Odpowiedź:

*P1 (Retków) – 4,10m; P2(Stanisławów) – 3,65m; P3 (Prądzewo-Kopaczewo) - 3,85m; przepompownia (ul. Wołomińska) - 4,80m; przepompownia (ul. Warszawska) - 4,80 m; przepompownia (Mały Stanisławów) – 4,66m.*

Pytanie:

*Czy usuwanie awarii w obrębie zestawu wodomierzowego również wchodzi w zakres konserwacji?*

Odpowiedź:

*Tak*

WÓJT  
  
Adam Sulewski