

Stanisławów 2015.06.05

RGK 7021.71.2015

Wójt Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32

05 - 304 Stanisławów

WARUNKI TECHNICZNE

projektowania i wykonania odcinka sieci wodociągowej

W odpowiedzi na podanie z dnia 28.05.2015 r. Wójt Gminy Stanisławów wyraża zgodę na wykonanie spinki sieci wodociągowej rozdzielczej, od istniejącego wodociągu DN 160 PCV w m. Szymankowszczyzna dz. nr 33, do istniejącej sieci wodociągowej DN 160 PCV w miejscowości Borek Czarniński działka o numerze 52.

Uzgodnić z zarządcą drogi powiatowej – działka o numerze 101 w miejscowości Borek Czarniński i działka o numerze 14 w Szymankowszczyźnie umieszczenie przyłącza w pasie drogi powiatowej.

1. Sieć wodociągową wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
2. Należy wykonać projekt budowy sieci, zlecając wykonanie osobie posiadającej uprawnienia w danej specjalności.
3. Należy uzyskać pisemne zgody właścicieli poszczególnych działek na wejście z robotami i przeprowadzenie sieci wodociągowej przez ich działki.
4. Przejście sieci pod drogą o nawierzchni asfaltowej wykonać przewiertem sterowanym, umieszczając sieć wodociągową w rurze osłonowej.
5. Całość prac inwestycyjnych będzie wykonywana przez Inwestora na własny koszt. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
6. Wykonawca wodociągu musi posiadać uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.
7. Minimalne odległości wodociągu od podziemnego uzbrojenia powinny być zgodne z odległościami zawartymi w normie PN 92/B-01706.
8. Połączenie wodociągu zasilającego poprzez studnię wodomierzową z wodociągu Królewiec pozostanie jako zasilenie awaryjne.
Zostaną zakręcone zawory przed i za studnią wodomierzową na sieci \varnothing 160 mm.
9. Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej od działki o numerze 75 do działki 102/1 w miejscowości Borek Czarniński, zlikwidować istniejące przyłącze zasilające w 50 i w 40. Przyłącza zasilające posesje na działkach o numerach: 76, 52 i 102/1 podłączyć do nowowypudowanej sieci wodociągowej.
10. O terminie rozpoczęcia robót należy poinformować Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Stanisławowiej.
11. Przed wykonaniem prac wymaga się geodezyjnego wytyczenia w terenie a po wykonaniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Sprawę prowadzi:
Insp. Tadeusz Pyrzanowski
tel. 25 7575856

WÓJT
Adam Sulewski