



**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

- LEGENDA - obiekty objęte naradą koordynacyjną**
- W DN110PVC-U - sieć wodociągowa DN110 PVC-U PN10 SDR26
  - V DN90PVC-U - odgałęzienia do hydrantów DN90 PVC-U PN10 SDR26
  - W2 - zasuwa wodociągowa kotłownicza żeliwna DN100
  - V2H - zasuwa hydrantowa kotłownicza żeliwna DN80
  - V - węzły wodociągowe
  - V1, V5, V10 - projektowane trójniki żeliwne kotłownicze w węzłach V1, V5, V10
  - HP - hydrant nadziemny DN80
  - HP - rura ochronna ARDT dwudzielna DN75
- LEGENDA - obiekty nie objęte naradą koordynacyjną**
- DN40PEHD - przyłącze wodociągowe DN40 PEHD PN10
  - W2 - zasuwa przyłączeniowa DN32
  - V2 - nawierтка DN110/DN40

mgr inż. Łukasz Skolimowski  
upr. nr MAZ/0575/PW05/10  
do projektowania, nadzoru i realizacji  
instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych