

Stanisławów 2016.02.19

RGK 7021.35.2016

Gmina Stanisławów
ul. Rynek 32
05 – 304 Stanisławów

Warunki techniczne
projektowania i wykonania sieci wodociągowej

Odpowiadając na podanie z dnia 18.02.2016 r. Wójt Gminy Stanisławów wydaje warunki techniczne projektowania i wykonania nowego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Retków gmina Stanisławów:

Nowy odcinek sieci wodociągowej o średnicy Ø 110 mm. może być wykonany po spełnieniu niżej podanych warunków:

1. Zakres prac prowadzić przy zachowaniu przepisów ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy.
2. Nowy odcinek sieci włączyć poprzez wstawienie trójnika do istniejącej sieci wodociągowej PCW – 160 przebiegającej w drodze gminnej – działka nr 367.
3. Poprzeczne przejścia wodociągu w rejonie dróg dojazdowych wykonać w rurze osłonowej.
4. Przed wykonaniem prac budowlanych należy wykonać projekt i uzgodnić projekt w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Stanisławowie.
5. Przed wykonaniem, trasę przyłącza należy wytyczyć geodezyjnie. Mapę inwentaryzacji powykonawczej należy złożyć w Urzędzie Gminy.
6. Termin wykonania należy wcześniej zgłosić do Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Stanisławowie.
7. Referat Gospodarki Komunalnej zastrzega sobie udział w próbie ciśnieniowej sieci wodociągowej.
8. Warunkiem dopuszczenia wybudowanego odcinka sieci wodociągowej do eksploatacji jest :
 - przedstawienie do odbioru dokumentacji projektowej,
 - dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 - przedstawienie atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów na zastosowane materiały,
 - protokoły badań wody przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,
 - protokół sprawdzenia szczelności.

Minimalne odległości wodociągu od podziemnej infrastruktury technicznej powinny być zgodne z odległościami zawartymi w normie PN-92/B-01706 .

Ciśnienie statyczne wodociągu istniejącego 0,44 MPa.

Istniejące rury wodociągowe PCW Ø 160 mm. - PN – 65/C – 892.

Sprawę prowadzi:
Insp. Tadeusz Pyrzanoaski
tel. 25 7575856

Wójt

Adam Sulewski

WZKÓRÓW I DOKUMENTACJI INŻYNIERYJNYCH STEFAN STRĄK	
ociąg grupowy „Sokół”	
wodociągowa z przyłączami	
Retków gm. Stanisławów	
Stefan Strąk	Skala 1:1 000
r. GP 7334/101/74/94	Nr rys 8
czysztof Kruk	
r. GT.4224/14/13/81	

Retków
gm. Stanisławów
pow. miński
woj. mazowieckie
ark: 263.442.122

Kopia mapy zasadniczej - mapa do celów projektowych
skala 1:1000

Wójt Gminy Stanisławów
05-304 Stanisławów, ul. Rynek 32
woj. mazowieckie
e-mail: woit@stanislawow.ug.gov.pl

CISZKOWSKA
STANISŁAWA
C-koł.

Wskazano na mapie zmiany w terenie rów-
nożni i urządzeń podziemnych, które nie zo-
stały zgłoszone do inwentaryzacji przed
wykonaniem, dla których brak było infor-
macji branżowych i nie zostały odnalezione
w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Wskazano na mapie zmiany w
granicach działek, które nie zostały
zgłoszone do inwentaryzacji, zgodnie z infor-
macjami zainteresowanych użytkowników
ziemi i urządzeń podziemnych

URZĄD POWIATOWY W BIAŁYM PRZYMUSKIM
ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, woj. mazowieckie
tel. 22 733 41 00, fax 22 733 41 01, e-mail: urzad@bielomprzyski.pl
www.bielomprzyski.pl
PRZYSKAM