

Stanisławów, 20.07.2022r.

**Odpowiedzi na zapytania oferentów dot. zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w miejscowości Stanisławów”**

1. Mam pytanie do § 6 pkt 4 „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac oraz odpowiada za zdarzenia losowe powstałe w trakcie prowadzenia robót, od dnia przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego.” Czy zapis o zdarzeniach losowych może zostać usunięty lub sprecyzowany?

Odp. Zapisu nie usuwamy. Zapytanie pozostawiamy w niezmienionej formie.

2. Informuję, że jesteśmy bezpośrednim dystrybutorem na Polskę renomowanego producenta szybkich stacji ładowania. Wyrażamy wolę wzięcia udziału w przetargu, lecz aby sprostać wymaganiom opisowi przedmiotu zamówienia, prosimy o zaakceptowania zmiany w punkcie 3. podpunkt b) : Ładowanie prądem przemiennym AC: 1wtyczka,  **bądź gniazdo.**

Odp. Informujemy, że w przytoczonym przez Pana punkcie Zapytania ofertowego dotyczącego zadania pn. "Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w miejscowości Stanisławów, Gmina Stanisławów" pozostajemy przy swoim opisie zamówienia.

3. Związku z tym iż nie posiadają Państwo warunków przyłączenia proszę o ustalenie punktu przyłączenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla którego toczy się niniejsze postępowanie. Proponujemy aby punkt przyłączenia znajdował się na zaciskach prądowych w kierunku odbiorcy złącza kablowego z układem pomiarowym (granica własności stron). Złącze kablowe z układem pomiarowym będzie w kwestii operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) i zostanie zlokalizowane przy istniejącej stacji transformatorowej. Związku z powyższym prosimy również o wydłużenie terminu składania ofert do 27.07.2022.

Odp. W nawiązaniu do prowadzonego postępowania informujemy, że Oferenci mogą przyjąć, że złącze kablowe z układem pomiarowym zostanie wykonane przez operatora systemu dystrybucyjnego i zostanie zlokalizowane przy istniejącej stacji transformatorowej. Ostateczne usytuowanie złącza będzie znane po otrzymaniu warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej.

**W związku ze złożonym wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert informujemy, że wydłużamy czas składania ofert do 22.07.2022r. (piątek) do godz. 12:00.**