

ODPOWIEDŹ NR 1 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację centrum Stanisławowa – przebudowa centrum”

Zgodnie z Art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Gmina Stanisławów informuje, że w dn. 26.05.2021r. wpłynęło następujące zapytanie od Wykonawcy:

1. W opisie jest napisane że strumień świetlny oprawy nie mniejszy jak 10300 lub 103000. Natomiast w obliczeniach widać że oprawa na 8541 lm (natomiast lampa ma 10300 Lm – a to są 2 różne rzeczy)? Same obliczenia wykluczają zastosowanie tego co jest policzone i zaproponowane w projekcie .Proszę o przedstawienie poprawnych wyliczeń do projektu. Proszę o przedstawienie poprawnej specyfikacji opraw. Wg. zapisu jest: zamontować oprawy o mocy nie większej niż 80W i strumieniu oprawy nie mniejszym niż 103000lm, a poniżej jest: PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA · rodzaj źródła światła – LED · minimalny strumień świetlny źródeł światła – 10300lm · zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K Zapisy w projekcie nie są spójne.

ODPOWIEDŹ: Na stronie 22 opisu technicznego jest informacja w obliczeniach, że strumień świetlny oprawy to 8541,42 lm, a strumień świetlny lampy 10378lm. Jest oczywiste, że są straty w stosunku do strumienia z panelu LED-owego. Proszę w szczególności sugerować się opisem parametrów jakimi musi charakteryzować się oprawa, jeżeli w którymś miejscu jest dodane zero jest to oczywista omyłka pisarska. W związku z powyższym należy zgodnie z opisem parametrów opraw str. 15-19 Projektu technicznego i Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót zastosować oprawy o strumieniu świetlnym źródeł światła nie mniejszym niż 10300lm oraz o mocy nie większej niż 80W, w temperaturze barwowej w przedziale 3900-4300K.

Wójt Gminy

/ - / Kinga Anna Sosińska